



**СРІБНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**
вул. Миру, 72, смт Срібне, 17300, тел. (046-39) 2-14-61, факс (046-39) 2-13-85, e-mail: sribne@mns.cn.ua
(найменування, місцезнаходження та телефони органу державного нагляду, структурного підрозділу)

АКТ № 41

**складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки
щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства
у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки**

Срібнянська селищна рада Чернігівської області

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи (та/або його відокремленого
17300 Чернігівська область, Срібнянський район, смт Срібне, вул. Миру, 43-а
підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленному порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Чернігівська область, Срібнянський район, смт Срібне, вул. Миру, 43-а

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: територію, приміщення та будівлі дошкільного навчального закладу
Срібнянської селищної ради за адресою: Чернігівська область, Срібнянський
район, с. Поділ, вул. Центральна, 16

(назва/код підприємства (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

значення прийнятого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки:

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ від 02.04.2018 року № 79, виданий Управлінням ДСНС України у Чернігівській області	<input type="checkbox"/> планова
Посвідчення на перевірку від 23.04.2018 року № 41	+ позапланова

Термини проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
02	05	2018	12	30	02	05	2018	12	30
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Срібнянський районний сектор Управління ДСНС України у Чернігівській області

(працюючий за органу ДСНС України)

головний інспектор Срібнянського РС Управління ДСНС України у

(працюючий за органу, його та по батькові)

Чернігівській області Авраменко Юрій Володимирович провідний інспекторСрібнянського РС Управління ДСНС України у Чернігівській областіМусієнко Євгеній Ігорович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа-підприємець:

Секретар Срібнянської селищної ради Мартинюк Ірина Іванівна

(працюючий за органу, його та по батькові)

інші особи:

(працюючий за органу, його та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
+ була у період з 27.07.2017 р. по 27.07.2017 р.	+ була у період з 20.10.2017 р. по 02.11.2017 р.
Акт перевірки від 27.07.2017 р. № 30	Акт перевірки від 27.10.2017 р. № 89
Розпорядчий документ від 27.06.2017 р. № 2 не виконаний	Розпорядчий документ від 10.10.2017 р. № 4 не виконаний

ПЕРЕЛІК**питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина 1. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки			-		пункти 2 - 8, 10 розділу II НПБУ
1.2	На підприємстві створено ЄПБ			+		пункт 14 розділу II НПБУ
1.3	На підприємстві створено команду пожежної охорони та створено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II НПБУ
1.4	Забезпечення вивістки органів пожежної безпеки та виконання шквальної роботи, спрямованої на запобігання пожежам					пункти 17 - 19 розділу II НПБУ
2.	У будівництві та на об'єкті застосовуються матеріали та конструкції з визначеними показниками щодо пожежної			+		пункт 9 розділу II НПБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	НІ	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
небезпеки						
3.	Забезпечено дотримання правил поведінки об'єкта встановленого протипожежного режиму	+				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства питань пожежної безпеки			+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території			+		пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	+				пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	+				пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9.	Стан утримання інженерного об'єкту					
9.1	Електроустановки (монтаж, експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплої води відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації відповідають вимогам експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматизованих систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматизованою системою протипожежного захисту (автоматичною пожежною сигналізацією, автоматичними системами пожежогасіння, оповіщенням при пожезі та зведенням евакуаційним дозвілом, системою протидимного захисту, системою централізованого спостереження) (далі - АСПЗ) засобами зв'язку відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів				+	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежної водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних норм				+	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість водопостачання, витрати води на внутрішній пожежогасіння та кількість води від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм				+	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12.	Наявність та утримання місцевих, добровільної, відомої та місцевої загальної охорони, пожежної техніки та інвентарю			+		пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ.

№ з/п	Питання, що підлягає перевірі	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	засобів пожежогасіння					статті 61-63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих зөрмів			+		пункти 8.1.1-8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення пожежних, фарбовалих та будівельно-монтажних робіт				+	розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт устаткування, будинків, споруд здійснювані за підставі проекційної документації, яка затверджена у встановленому порядку				+	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідно до вимогам нормативних документів				+	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбовалих робіт відповідно до вимог нормативних документів				+	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами та матеріалами відповідно до вимог нормативних документів				+	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідно до вимогам нормативних документів				+	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки при проекційній документації щодо застосування металевих технічної деталі, яка відповідає вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.2	Заходи пожежної безпеки при проекційній документації щодо обмеження висоти будівельних конструкцій відповідно до вимог нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.3	Заходи пожежної безпеки при проекційній документації щодо обмеження висоти будівельних конструкцій пожежної небезпечності відповідно до вимог нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.4	Заходи пожежної безпеки при проекційній документації щодо забезпечення безпеки при евакуації людей відповідно до вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.5	Заходи пожежної безпеки при проекційній документації щодо забезпечення безпеки при регулюванні відповідно до вимог нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.6	Заходи пожежної безпеки при проекційній документації щодо основних				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів					7:2016
Частина II. Забезпечення технічної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій						
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			+		пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єктів підвищеної небезпеки			+		пункт 3 Порядку ідентифікації та об'єкту підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956
4.	Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункти 4.9-5 ПТБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта спеціальним колективного та індивідуального захисту			+		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення виконання заходів			+		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідні для їх функціонування матеріально-технічні засоби, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі з питань технічної безпеки			+		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12.	Проведено об'єктові тренувальні навчання з питань цивільного захисту			+		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувальних робіт обслуговування суб'єктів господарювання			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
14.	Забезпечено дотримання вимог законодавства щодо створення, утримання, обліку, використання та ліквідації ручних захисних споруд індивідуального призначення.			+	-	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, Наказ МНС України №653, ПКМУ №138 від 10.03.2017
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації аварійних надзвичайних ситуацій			+		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 775
16.	Впроваджено на об'єкті рішення щодо небезпек автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх функціонування.			+		стаття 53 КЦЗУ
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життєзабезпечення водних об'єктів			+		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах від 10 квітня 2017 р. № 301,

Пояснення до відповідей, використаних у переліку питань

"Так" – так, виконано, зустрічається, відповідає, присутнє;

"Ні" – ні, не виконано, не зустрічається, не відповідає, відсутнє;

"НВ" – не вимагається в межах дія господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

"НП" – не перевірялося у суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правові акти, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	назва акту порушення (назва норми права)	
I.	п. 16, розділу II	вимоги щодо наявності безпечних засобів захисту	Діаскопова особа (Завідувач дошкільного навчального закладу) не пройшла навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
	п. 16	вимоги щодо наявності засобів захисту населення та територій надзвичайних ситуацій	

2.	п. 1.2 глави 1 розділу V п. 7.2 А.1 додатку А	«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України від 30.12.2014 №1417 ДБН В.2.5-96:2014 "Система протипожежного захисту"	Приміщення* дошкільного навчального закладу не обладнані системою протипожежного захисту (Система пожежної сигналізації Тип 2). Крім приміщення для приготування їжі.
3.	п. 1.2 глави 1 розділу V п. 4 Б.1 додатку Б	«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України від 30.12.2014 №1417 ДБН В.2.5-96:2014 "Система протипожежного захисту"	Приміщення дошкільного навчального закладу не обладнані системою оповіщення про пожежу та управлінням евакуаванням людей (Тип СО1)
4.	п. 1.6 глави 1 розділу IV	«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	В коридорі дошкільного навчального закладу з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в приміщенні не за допомогою опресування, зварювання, намотування або затискачів.
5.	пункт 8 розділу II	«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Приміщення будівлі дошкільного навчального закладу не позначені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення не відповідають ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IZS) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
6.	ст. 20.35, 51. п. 4.3.	Кодифікація цивільного захисту України Правила технічного безпеки цивільного захисту підприємств, організацій, установ та небезпечних територій	Не забезпечено працівників засобами колективного та індивідуального захисту.
7.	2.5.	«Правила	Дерев'яні конструкції горища дошкільного навчального

	розділу III	пожежогасні об'єкти в Україні - це такі МЗС, адреси на від 30.11.2014 № 477	закладу не обладнані обробляючими засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
8.	пункт 3.17 розділу V глави 3 п. 5. розділу II	«Правила пожежної безпеки в Україні» затверджені МЗС України від 30.11.2014 № 477 «Правила експлуатації типових напірних вогнегасників типу ВП Україні» затверджені 15.01.2015	Не проведено технічне обслуговування вогнегасників відповідає до Правил експлуатації та типових норм надійності вогнегасників.
9.	п. 1.21. розділ IV ДСТУ Б В.2.5- 38:2008	«Правила пожежної безпеки в Україні» затверджені МЗС України від 30.11.2014 № 477 «Правила облаштування будівель опору Ушкодження блискавою без ушкодження будівель»	Будівля дошкільного навчального закладу не обладнана пристроєм захисту від прямих ударів блискавки та сторінкових проявів.
10.	пункт 3.10 розділу V глави 3 п. 6 розділу III	«Правила пожежної безпеки в Україні» затверджені МЗС України від 30.11.2014 № 477 «Правила експлуатації типових напірних вогнегасників типу ВП Україні» затверджені 15.01.2015	Перегосні вогнегасники не розміщені шляхом: підвішення на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця агрегату I на відстані від дверей, достатній для її вільного відкриття.

11.	пункт 3.6 пункт 3.8 пункт 3.9 розділу V глави 3 Розділ V Розділ VI	«Правила пожежної безпеки в Україні» (наказ МВС України від 30.12.2014 №117) «Правила експлуатації типових груп належності вогнегасників» (наказ МВС України від 15.01.2019 №12)	Приміщення та будівлі дошкільного навчального закладу не забезпечені необхідною кількістю вогнегасників відповідно до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників.
12.	Розділ II п. 4	«Правила пожежної безпеки в Україні» (наказ МВС України від 30.12.2014 №117)	Не розроблені інструкції про заходи пожежної безпеки для кожного приміщення об'єкта.
13.	Розділ IV Глави I п. 1.18	«Правила пожежної безпеки в Україні» (наказ МВС України від 30.12.2014 №117)	В коридорі дошкільного навчального закладу світильник з лампою розжарювання експлуатується зі знятим кришкою.
14.	ст. 40, п.1 п.15	«Комп'ютерна цивільна захисту України» Порядок здійснення навчання населення щодо надзвичайних ситуацій (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2011 року №114)	Поселова особа (Завідувач дошкільного навчального закладу) не пройшла навчання на курсах цивільного захисту та не отримала відповідне посвідчення.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання та місце попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина 4 статті 5 ЗУ від 05.04.2007 № 877
2	Посвідчення на здійснення перевірки та службові посвідчення, що видаються особі, що проводить перевірку, пред'явлені	+				частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до спеціального журналу суб'єкта господарювання (залежно від діяльності)			+		частина 12 статті 4 ЗУ від 05.04.2007 № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, що стосуються перевірки яких стала підставою для здійснення. У посвідченні на здійснення планової перевірки зазначено питання, що стосуються для здійснення такої перевірки					частина 1 статті 6 ЗУ від 05.04.2007 № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Зауважень до акта не було</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор
Срібнянського РС УДСНС
України Чернігівської області
(посада)



(підпис)

Авраменко Юрій
Володимирович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Провідний інспектор
Срібнянського РС УДСНС
України Чернігівської області



Мусієнко Євгеній Ігорович

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Секретар Срібнянської
селищної ради

Мартинюк Ірина Іванівна



Примірник цього акта перевірки отримано " 02 " 05 20 18 року:

Секретар Срібнянської
селищної ради

Мартинюк Ірина Іванівна



(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
			3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-V
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної безпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ N 1043	Критерії та якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р. № 1043

		нагляд (контролю) у сфері технічної безпеки та пожежної безпеки		
2.3	ПКМУ N 5	Тимчасове положення про відомчу інспекцію пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ N 564	Положення про функціонування інспекції пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ N 1788	Положення і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути завалена пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності, включаючи об'єкти підвищеної небезпечності та об'єкти господарської діяльності на випадок аварій, що призвели до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. №1788
2.6	ПКМУ № 1200	Положення забезпечення населення і територій спеціальними формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, а також індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної безпеки, дозиметричного і медичного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 763	Положення об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному технічному нагляду на договірній основі спеціалізованими державними підприємствами цивільними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	Положення зберігання порядку експлуатації і використання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Положення проготування до дій за надзвичайних обставин органів управління та спеціальних служб цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Положення про здійснення надання матеріальної допомоги у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Положення зберігання, завдання та формування цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 138	Положення про надання використання заводу цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Положення забезпечення переліку об'єктів, на яких необхідно суб'єктам господарювання проектування яких здійснюється з урахуванням вимог законодавства щодо цивільних заходів захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Положення щодо організації та проведення	Постанова Кабінету	від 02 жовтня 2013 р. № 729

		професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб.	Міністрів України	
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників	Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Наказ МВС України	від 15 січня 2018 р. № 25, зареєстрований у Мін'юсті України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677
3.2	НАПБ А.01.001-2014	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	ДБН В 2.5-76:2014	Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	від 27 січня 2014 р. № 29,
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	від 10 квітня 2017 р. № 301, зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування наслідків вибуху (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Методика прогнозування наслідків вибуху (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінпрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. №73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 09 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.11	ДБН В.1.1-7-2016	Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги.	Наказ Держбуду України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.12	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми.	Наказ Мінбуду	від 04 серпня 2006 р. № 274

		Процедури безпеки включено до запису сборів	заходи (цивільної України	
3.13	НАПВ В.01.057- 2006/200	Процедури безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мінюсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580